



Analisi chimica e chimica-fisica dell'acqua

Dati aggiornati al 30/06/2020

Zona: Brunate

Parametro	Unità di misura	Valore medio	Valore DM Salute 14/06/2017
Alcalinità	mg/l CaCO ₃	74	/
Ammonio	mg/l	<0,02	0,50
Arsenico	µg/l	2,5	10
Cloro libero	mg/l	<0,04	/
Calcio	mg/l	16,3	Nessun limite previsto
Cloruro	mg/l	5,3	250
pH	unità pH	7,8	6,5 - 9,5
Conducibilità Elettrica	µS.cm-1a 20°C	211,9	2500
Durezza Totale	°F	7	Consigliato tra 15-50
Ferro	µg/l	<10	200
Fluoruro	mg/l	<0,20	1,50
Magnesio	mg/l	8	Nessun limite previsto
Manganese	µg/l	3,2	50
Nitrato	mg/l	4,3	50
Nitrito	mg/l	<0,10	0,50
Potassio	mg/l	1,8	Nessun limite previsto
Residuo Fisso	mg/l	165,3	Val. Max Consigliato 1500
Sodio	mg/l	6,5	200
Solfato	mg/l	27,7	250

Acqua microbiologicamente conforme.